

Stavba: **Moldava nad Bodovu, ul. Budulovská - Zriadenie skrine SR**



EL PRO KAN

Adresa: **M. R. Štefánika 212/181**

093 01 VRANOV n/T

E-mail: **elprokan@elprokan.sk**

Web: **www.elprokan.sk**

Názov zväzku: **Protokol o určení vonkajších vplyvov**

PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

vypracovaný odbornou komisiou podľa STN 33 2000-5-51:2010

Číslo protokolu : A39/2020

Zloženie komisie

Predseda : Ing. Michal Kandala

Členovia : Ing. Peter Kentoš
Ing. Michal Kandala ml.

Názov stavby : Moldava nad Bodovu, ul. Budulovská - Zriadenie skrine SR

Objekt : SO 01 – Nová RIS
SO 02 – Odberné elektrické zariadenie

Podklady použité pre vypracovanie protokolu :

- podkladom pre určenie prostredia a vonkajších vplyvov bola obhliadka skutkového stavu, konzultácie so zástupcom prevádzkovateľa a investora.
- STN 33 2000-5-51, STN 33 23 10, STN 33 2000-3

Prílohy : príloha č. 1

Popis technologického procesu a zariadenia :

Projekt rieši zriadenie novej RIS skrine v trase existujúceho NN vedenia a ďalej zariadenie Odberného elektrického zariadenia v meste Moldava nad Bodvou.

Rozhodnutie :

Komisia stanovuje určenie vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51:2010 takto:

Vonkajšie priestory :

Prostredie : **AA3, AA4, AB3, AB4, AC1, AD3 (dážď), AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN3, AP1, AQ3, AS2, AT2, AU4**

Využitie : **BA1, BC3, BD1, BE1**

Konštrukcia: **CA1, CB1**

Zdôvodnenie :

Komisia takto rozhodla na základe zistených skutočností.
Vo Vranove nad Topľou dňa 21. 09. 2020

Podpis predsedu komisie :

Podpis členov a účastníkov jednania:

VONKAJŠIE VPLYVY : Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá. STN 33 2000-5-51 (5. 2010)

Vonkajšie vplyvy : A - Prostredie						Charakteristiky
AA Teplota okolia [°C]						"Prostredie" podľa STN 33 0300 Prostredie studené - prostredie vnútorných priestorov, kde je teplota v priemere za 24 hodín obvykle nižšia než -5 °C Prostredie horúce - prostredie vnútorných priestorov, kde je teplota v priemere za 24 hodín obvykle vyššia než 35 °C
AA1	-60 až +5					
AA2	-40 až +5					
AA3	-24 až +5					
AA4	-5 až +40					
AA5	+5 až +40					
AA6	+5 až +60					
AA7	-25 až +55					
AA8	-50 až +40					
AB Vlhkosť						Ak relatívna vlhkosť je trvalo nad 80% alebo absolútna nad 15g/m ³ , priestor možno považovať za vlhký. (voda sa môže zrážať, avšak nekvapka a nesteká v súvislých vrstvách) AB1-vnút + vonk priestory s extrémne nízkymi teplotami AB2-vnút + vonk priestory s nízkymi teplotami AB3-vnút + vonk priestory s nízkymi teplotami AB4-priestory chránené pred atmosférickými vplyvmi bez regulácie teploty a vlhkosti AB5-priestory chránené pred atmosférickými vplyvmi s reguláciou teploty AB6-vnút + vonk priestory s extrémne vysokými teplotami okolia. Siete a tepelné zariadenia AB7-vnút priestory chránené pred atmosférickými vplyvmi bez reg. teploty a vlhkosti. Chovy do vonkajšku AB8-vonk priestory nechránené pred atmosférickými vplyvmi a nízkymi i vysokými teplotami
	teplota [°C]	relat. vlhkosť [%]	abs. vlhkosť [g/m ³]			
	min. max.	min. max.	min. max.			
AB1	-60 +5	3	100	0,003	7	
AB2	-40 +5	10	100	0,1	7	
AB3	-25 +5	10	100	0,5	7	
AB4	-5 +40	5	95	1	29	
AB5	+5 +40	5	85	1	25	
AB6	+5 +60	1	100	1	35	
AB7	-25 +55	10	100	0,5	29	
AB8	-25 +40	15	100	0,04	36	
AC Nadmorská výška [m]						Normálne Môžu sa niekde vyžadovať redukčné faktory
AC1	< 2 000					
AC2	> 2 000					
AD Vyskyt vody						Priestory so sprchou, vaňou vid' STN 33 2000-7-701: zóna 0 (vútro vane), zóna 1 (vana do 1m-2,5m), zóna 2 (600mm) AD1-miesta kde na stenách nie sú stopy vody AD2-miesta kde voda môže občas kondenzovať v kvapkách alebo obrátosť ako sa vyskytne para AD3-miesta kde rozprašenie vody vytvára súvislý film (možnosť dopadania vody po 60 ° uhl.) AD4-miesta kde zariadenie môže byť vystavené striekaniu (vlnk. voda, svedcia, staveniska) AD5-miesta kde sa pravidelne používa striekanie hadicou AD6-miesta na morskom pobreží AD7-miesta ktoré môžu byť zaplavené (max 1m) AD8-miesta kde zariadenie je trvalo pod vodou s tlakom viac ako 0,1 baru
AD1	zanedbateľný		IPX0			
AD2	voľne padajúce kvapky		IPX1, IPX2			
AD3	rozprašovanie		IPX3			
AD4	striekanie		IPX4			
AD5	prúd vody		IPX5			
AD6	vlny		IPX6			
AD7	zaplavenie		IPX7			
AD8	ponorenie		IPX8			
AE Výskyt cudzích pevných telies						Plati iba pre nehorľavé prachy (horľavé prachy BE2) AE1-množstvo alebo druh prachu nie je významné AE2-výskyt telies aspoň 2,5mm (náradie, malé predm.) AE3-výskyt telies aspoň 1mm (drôty) AE4-výskyt prachu (nie je škodlivý pre funkčnosť zar.) AE5-výskyt prachu (je škodlivý pre funkčnosť zar.) AE6-výskyt prachu (nesmie vniknúť do zar.)
AE1	zanedbateľný		IP0X			
AE2	malé predmety (2,5mm)		IP3X			
AE3	veľmi malé predmety (1mm)		IP4X			
AE4	malá prašnosť		IP5X			
AE5	stredná prašnosť		IP6X			
AE6	silná prašnosť		IP6X			
AF Korozívne alebo znečisťujúce látky						AF1-normálne (poľnohospodárstvo, rekreačné oblasti bez priemyslu, vnútorné rozvodné, trafostanice...) AF2-významné (pri mori, priemyselné zóny, stredná hustota dopravy, sklady olejov, plynov...) AF3-občasný, náhodný výskyt (práca s chemikáliami, laboratória, garáže, akumulátorové...) AF4-trvalý výskyt korozívnych látok (chemické závody, bezprostredné okolie staníc vody, akumulátorovni)
AF1	zanedbateľný		IP0X			
AF2	atmosférický		IP44			
AF3	občasný alebo náhodný		IP44			
AF4	trvalý		IP54			
AG Mechanické namáhanie : nárazy						AG1-domáce a podobné podmienky AG2-bežné priemyselné podmienky AG3-náročné priemyselné podmienky
AG1	slabé	<0,2J IK02				
AG2	stredné	<2J IK07				
AG3	silné	<5J IK08				
AH Mechanické namáhanie : vibrácie						AH1-domáce a podobné podmienky AH2-bežné priemyselné podmienky AH3-náročné priemyselné podmienky
AH1	slabé					
AH2	stredné					
AH3	silné					
AJ Iné mechanické namáhanie						prípravuje sa
AK Výskyt rastlínstva a/alebo plesní						flóra žiadne nebezpečenstvo od rastlínstva, plesní nebezpečenstvo (zvýšené krytie, nátery, vylúčenie flóry)
AK1	bez nebezpečenstva					
AK2	nebezpečný					
AL Výskyt živočíchov						fauna žiadne nebezpečenstvo živočíchov nebezpečenstvo od hmyzu, zvierat (zvýšené krytie, zvýšená mech. pevnosť, vylúčenie živočíchov, nátery...)
AL1	bez nebezpečenstva					
AL2	nebezpečný					
AM Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy						Nizkofrekvenčné elektromagnetické javy (šírené vedením alebo vyžarovaním)
Harmonické, medziharmonické						
AM-1-1	riadená úroveň					Venovať pozornosť, aby sa nezhoršila riadená situácia
AM-1-2	normálna úroveň					Osobitné opatrenia pri projektovaní inštalácie, napríklad filtre
AM-1-3	vysoká úroveň					
Signálne napätia						
AM-2-1	riadená úroveň					Možnosť : blokovacie obvody
AM-2-2	normálna úroveň					Bez dodatočnej požiadavky
AM-2-3	vysoká úroveň					Vhodné opatrenia
Zmeny amplitúdy napätia						
AM-3-1	riadená úroveň					Zhoda s IEC 60364-4-44
AM-3-2	normálna úroveň					
AM-4	Nesymetria napätia					Vhodné opatrenia - Zhoda s EN 61000-2-2
AM-5	Zmeny sieťovej frekvencie					± 1 Hz podľa EN 61000-2-2

AM-6	Indukované nízkofrekvenčné napätia bez zatriedenia	Pozri IEC 60364-4-444. Vysoká odolnosť signálu a nadiacich systémov spinacích a nadiacich zariadení
AM-7	Jednosmerné prúdy v striedavých sieťach bez zatriedenia	Opatrenia na obmedzenie ich prítomnosti s ohľadom na hladinu a čas v spotrebičoch alebo ich blízkosti
AM-8-1	stredná úroveň	Normálne - bežné zariadenie bude bezpečne pracovať
AM-8-2	vysoká úroveň	Ochrana vhodnými opatreniami, tienimením, oddelením
Elektrické polia		
AM-9-1	zanedbateľná úroveň	Normálne - bežné zariadenie bude bezpečne pracovať
AM-9-2	stredná úroveň	Pozri IEC 61000-2-5
AM-9-3	vysoká úroveň	
AM-9-4	veľmi vysoká úroveň	
Vysokofrekvenčné elektromagnetické vplyvy šíriace sa vedením indukovaním alebo vyžarovaním (trvale alebo prechodne)		
AM-21	Indukované oscilačné napätia alebo prúdy bez zatriedenia	Normálne - bežné zariadenie bude bezpečne pracovať
Prechodové javy v nanosekundovej oblasti, šíriace sa po vedení v jednom smere		
AM-22-1	zanedbateľná úroveň	Sú potrebné ochranné opatrenia (321 10.2.2) - úroveň 1
AM-22-2	stredná úroveň	Sú potrebné ochranné opatrenia (321 10.2.2) - úroveň 2
AM-22-3	vysoká úroveň	Normálne zariadenie - úroveň 3
AM-22-4	veľmi vysoká úroveň	Zariadenia s vysokou odolnosťou - úroveň 4
Prechodné javy v milisekundovej oblasti, šíriace sa vedením v jednom smere		
AM-23-1	riadená úroveň	Impulzná odolnosť zariadenia a zvolené ochranné prostriedky pred prepätím berú do úvahy menovité napätie napätie a kategóriu impulznej odolnosti podľa IEC 60364-4-44
AM-23-2	stredná úroveň	
AM-23-3	vysoká úroveň	
Oscilačné prechodové javy šíriace sa vedením		
AM-24-1	stredná úroveň	Pozri IEC 61000-4-12
AM-24-2	vysoká úroveň	Pozri IEC 60255-22-1
Vyžarované vysokofrekvenčné vplyvy		
AM-25-1	zanedbateľná úroveň	
AM-25-2	stredná úroveň	Normálne - bežné zariadenie bude bezpečne pracovať
AM-25-3	vysoká úroveň	Zosilnená hladina
Elektrostatické výboje		
AM-31-1	nízka úroveň	STN 33 2030, STN 33 2031, STN 33 2032, STN 33 2033
AM-31-2	stredná úroveň	Normálne - bežné zariadenie bude bezpečne pracovať
AM-31-3	vysoká úroveň	Normálne - bežné zariadenie bude bezpečne pracovať
AM-31-4	veľmi vysoká úroveň	Zosilnená úroveň
Ionizácia		
AM-41-1	bez zatriedenia	Osobitná ochrana: priestorové oddelenie, vloženie tienenia, kryty zo špeciálnych materiálov
AN Sinečné žiarenie		
AN1	slabé	do 500 W/m ²
AN2	stredné	500-700 W/m ²
AN3	silné	700-1120 W/m ²
AP Seizmické účinky		
AP1	zanedbateľné	do 0,3 m/s ²
AP2	slabé	0,3-3 m/s ²
AP3	stredné	3-6 m/s ²
AP4	silné	nad 6 m/s ²
AQ Blesk (Počet búrkových dní tD a počet úderov blesku na km ² /rok - Ng)		
AQ1	zanedbateľné ohrozenie	<2,5 <25 počet dní s búrkou < 25, inštalácie napájané z kábl. rozv.
AQ2	nepriame ohrozenie	>2,5 >25 počet dní s búrkou > 25, inšt. napájané z nadzem. rozv.
AQ3	príame ohrozenie	veľké riziko dané polohou zariadenia
AR Pohyb vzduchu		
AR1	slabý	do 1 m/s
AR2	stredný	1-5 m/s
AR3	silný	nad 5 m/s
AS Vietor		
AS1	slabý	do 20 m/s
AS2	stredný	20-30 m/s
AS3	silný	30-50 m/s
AT Snehová pokrývka		
AT1	zanedbateľná	nevýznamná
AT2	mierna	do 40 cm
AT3	významná	nad 40 cm
AU Námraza		
AU1	bez námrazy	
AU2	ľahká námraza do 1 kg/m	Jedná sa o hmotnosť námrazy na 1m dĺžky vedenia
AU3	ťažká námraza do 2 kg/m	
AU4	kritická námraza do 3 kg/m	
AU5	kritická námraza do 5 kg/m	
AU6	kritická námraza do 8 kg/m	
AU7	kritická námraza do 12 kg/m	Pozri námrazové oblasti podľa STN 33 3300, STN 33 3320
AU8	kritická námraza do 18 kg/m	
AU9	kritická námraza nad 18 kg/m	

Vyhlaska 508/2009. Technické zariadenia elektrické, zaradené do skupiny A: BE2, BE3, AF4, AD3 až AD8, BC3-BC4

Vonkajšie vplyvy : B - Využitie						Charakteristiky
BA Spôsobilosť osôb						Nepoučené osoby (inšt. na verejné priest. miestach) Materské školy (nepriístupnosť el., obmedz. teploty) Zdravotníctvo, soc. služby (STN 33 2140) Prístup pre oprávnené osoby (vyhl. 508/2009, §20) Elektrotech. vzdelanie (vyhl. 508/2009, §21-24)
BA1	bežná (laici)					
BA2	deti					
BA3	postihnutí					
BA4	poučené osoby					
BA5	znale osoby					
BB Odpor ľudského tela						BB1- veľký odpor (suché podmienky) BB2- normálny odpor (štandardné podmienky) BB3- malý odpor (vlhké podmienky)
BB1	veľký odpor (suché podmienky)					
BB2	normálny odpor (štandardné podmienky)					
BB3	malý odpor (vlhké podmienky)					
BC Dotyk osôb so zemou (s časťami, ktoré majú potenciál zeme) STN EN 61140						Priestor s nevodivým okolím Osoby sa zvyšujúce nedotýkajú cudzích vodivých častí ani zvyščiarie nestoja na vodivom podlažke Osoby sa často dotýkajú cudzích vodivých častí alebo stoja na vodivom podlažke Osoby sa často dotýkajú vodivých častí (nádrie) alebo sú vo vode
BC1	žiadny					
BC2	zriedkavý					
BC3	častý					
BC4	trvalý					
BD Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva						BD1 (malá hustota osôb / ľahký únik) BD2 (malá hustota osôb / obťažný únik) BD3 (veľká hustota osôb / ľahký únik) BD4 (veľká hustota osôb / obťažný únik)
BD1	(malá hustota osôb / ľahký únik)					
BD2	(malá hustota osôb / obťažný únik)					
BD3	(veľká hustota osôb / ľahký únik)					
BD4	(veľká hustota osôb / obťažný únik)					
BE Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok						BE1- Bez významného nebezpečenstva BE2- Nebezpečenstvo požiaru
BE1	Bez významného nebezpečenstva					
BE2	Nebezpečenstvo požiaru					Stodoly, drevospracujúce dielne, papierenie
BE2-N1	nebezpečenstvo požiaru horľavých látok					vládne, kde sa vyrábajú, používajú, spracovávajú alebo skladujú dobre prevzdušnené suché častí horľavých hmôt - zvyščiarie do vzd. 1,5m od výskytu, zníž. možno priekram
BE2-N2	nebezpečenstvo požiaru horľavých prachov					vládne, kde sa horľavý prach usadzuje v súvislej vnútr. schopne šíriť požiar - vnútra schopná šíriť požiar je zvyščiarie 1mm
BE2-N3	nebezpečenstvo požiaru horľavých kvapalín					vládne, kde sa vyrábajú, preprávajú, spracovávajú alebo skladujú horľavé kvapaliny pri teplotách kvapalín okolia o viac než 10 °C nižších ako je teplota vzduchu prístupnej kvapaliny zvyščiarie do vzd. 1,5m od výskytu, zníž. možno priekram
BE3	Nebezpečenstvo výbuchu					Rafrénie ropy, skladáiska uhlíkovodkov
BE3-N1	nebezpečenstvo výbuchu horľavých prachov					tam, kde vzniká a rozširuje sa horľavý prach v takej miere, že v ovzduší je trvalé, alebo kde i za obvyklých prevádzkových stavov môže vzniknúť rozšírením výbušná koncentrácia zmesi prachu a vzduchu
BE3-N2	nebezpečenstvo výbuchu horľavých plynov a pár a horľavých kvapalín					tam, kde sa vyrábajú, používajú, spracovávajú alebo skladujú horľavé plyny alebo horľavé kvapaliny za nebezpečných výbuchov sa používajú horľavé kvapaliny už pri teplotách o 10 °C nižších, ako je ich tepl. vzplanutia aerosoly a hmyz horľavých kvapalín 1 a 3 il. triedy sú výbušné za všetkých teplôt
BE3-N3	nebezpečenstvo výbuchu horľavých plynov a pár a horľavých kvapalín					tam, kde sa vyrábajú, spracovávajú alebo skladujú výbušniny
BE3-N4	nebezpečenstvo výbuchu horľavých plynov a pár a horľavých kvapalín					tam, kde sa vyrábajú, spracovávajú alebo skladujú výbušniny
BE4	Nebezpečenstvo kontaminácie					Prítomnosť nechránených potravín, liečiv ...

Vonkajšie vplyvy : C - Druh stavby						Charakteristiky
CA Konštrukčné materiály						CA1- nehorľavé CA2- horľavé
CA1	nehorľavé					
CA2	horľavé					Normálne Drevené budovy, horľavé konštrukčné materiály STN 33 200-4-482
CB Stavebná konštrukcia						CB1- zanedbateľné nebezpečenstvo CB2- šírenie ohňa CB3- pohyb CB4- pružná alebo nestabilná
CB1	zanedbateľné nebezpečenstvo					
CB2	šírenie ohňa					Normálne Zariadenie zhotovené z materiálu ktorý spomaluje šírenie požiaru-výskové budovy, nútené vetranie Nebezpečenstvo pohybu stavby - budovy značnej dĺžky s nestabilným podkladom Slabé alebo pružné konštrukcie-st