



VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
16790/2022/16.08.2022 2035/2022

Vybavuje/linka
Ing.W.Vislay/0948 926 788

V Moldave nad Bodvou
dňa 31.10.2022

Vec

„Analýza možností odkanalizovania prívalových vôd – 1. Etapa výstavby – SO 01 Fábryho ulica“, parc. č. 1894/5-C, 1851-C, k. ú. Moldava nad Bodvou

– oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania

Dňa 25.08.2022 podal a následne 19.10.2022 doplnil žiadateľ (stavebník): **Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 356/2, 045 01 Moldava nad Bodvou, v zast. primátor JUDr. Ing. Slavomír Borovský**, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu s názvom: **„Analýza možností odkanalizovania prívalových vôd – 1. Etapa výstavby – SO 01 Fábryho ulica“, parc. č. 1894/5-C, 1851-C, k. ú. Moldava nad Bodvou** podľa priloženej dokumentácie navrhovanej stavby. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie v predmetnej veci.

Mesto Moldava nad Bodvou, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a podľa § 3a ods.4 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov a § 120 zákona č.50/1976 Zb. (Stavebný zákon) o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, podľa § 61 Stavebného zákona ako špeciálny stavebný úrad

oznamuje začatie stavebného konania

na stavbu s názvom: **„Analýza možností odkanalizovania prívalových vôd – 1. Etapa výstavby – SO 01 Fábryho ulica“, parc. č. 1894/5-C, 1851-C, k. ú. Moldava nad Bodvou** podľa priloženej dokumentácie navrhovanej stavby.

Podľa § 61 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov stavebný úrad upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania v tejto veci, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň určuje lehotu **10 dní** odo dňa doručenia tohto oznámenia, **dokedy môžu účastníci tohto konania uplatniť svoje pripomienky, námietky a stanoviská k predmetu konania; ak ich v stanovenej lehote nepredložia, má sa za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.**



Popis:

Projekt rieši zachytávanie prívalovej dažďovej vody na ulici Fábryho v Moldave nad Bodvou, označený ako objekt SO 01. Stavebné práce sa budú vykonávať v miestnej komunikácii na ul. **Fábryho 2 až 12, kde dochádza ku kumulácii prívalových vôd s následným odvedením smerom na ul. Komenského**. V rámci projektu boli spracované varianty riešenia, ktoré boli následne vyselektované a upravené do konečného riešenia na spoločnom stretnutí so zástupcami investora v apríli 2021. Upravené varianty spracované v projektovej dokumentácii boli následne konzultované v septembri 2022 so zástupcami VVS priamo na stavbe a dohodnuté riešenie je výstupom v projektovej dokumentácii.

Podmienky realizácie odkanalizovania prívalových vôd:

- Rozdeliť odvodňovanú plochu na dve plochy – prvá cca 320 m² je ulica Fábryho nad rodinnými domami a druhá plocha je pôvodná odvodňovaná plocha mínus plocha č. 1.
- Prvá plocha s plochou 320 m² nad rodinnými domami bude odkanalizovaná priamo do verejnej kanalizácie.
- Druhá plocha s plochou cca 3 680 m² bude odkanalizovaná do verejnej kanalizácie za podmienky regulácie odtoku, znížením prietoku na výtok do v kanalizačnej šachte (kanalizačná šachta umiestnená v mieste pôvodnej kanalizačnej šachty pri bode „L“ v spodnej časti príjazdovej cesty na Fábryho ulicu). Regulácia odtoku bude za pomoci dvoch retenčných nádrží, umiestnených v telese cesty tak, aby poloha a výkop neohrozovali existujúce siete a nezasahovali do ochranných pásiem, za podmienky technického oddelenia.

Projekt je rozdelený na dve etapy, prvá etapa je SO 01 ulica Fábryho a druhá etapa je SO 02 ulica Komenského.

Fábryho ulica:

Popri ceste v mieste pôvodného žľabu sa umiestnia BGU Z žľaby, od bodu „D“ po bod „F“. Nad cestou vo vzdialenosti cca 45 m od v bode „A“ sú umiestnené oceľové koľajnice, 2 ks na zadržanie časti štrku v prívalovej vode. V bode „B“ začína plocha pôvodne neupravenej prahnej príjazdovej komunikácie – umiestnia sa zatravnňovacie betónové tvárnice, táto plocha predstavuje plochu cca 84 m². V bod „C“ začína priečny systém BGU-Z žľabov kolmo a pozdĺžne umiestnené v ceste, zachytávajúce prívalovú vodu zo svahu. Žľaby budú zakryté mrežou.

Priečne a pozdĺžne umiestnené žľaby v križovatke na začiatku Fábryho ulice budú napojené do pozdĺžneho žľabu popri ceste. Všetky žľaby sú rovnaké, rozmery 360/340/1000. Mierne zakrivenie žľabov – medzery – dobetónovať rovnakým vodotesným betónom. Uloženie prvkov BG podľa pokynov výrobcu.

Žľaby končia v mieste bodu „F“. Na najnižšom mieste sa osadí OJ – odpadová jednotka s napojením na potrubie DN 200. Potrubie umiestnené v ceste bude trativod DN 200, umiestnený v štrkovom lôžku min 300/300, obalenom po celej dĺžke geotextíliou. Hĺbka dna potrubia je cca 0,9 m od terénu. Medzi bodmi „G“ a „I“ boli navrhnuté dve retenčné nádrže. Využíva sa silnejší sklon terénu a absencia podzemných sietí. Prvá retenčná nádoba bude hlbšia, pričom odtok nebude na dne nádoby, ale 700 mm nad dnom nádoby. Vznikne tak priestor pre zber kalu a odpadu. Druhá retenčná nádoba bude plytšia, s napojením na trativod, ktorý sa vráti do miesta pôvodného žľabu. Hĺbka trativodu sa bude postupne zmenšovať od 1,6 m po 0,625 v mieste napojenia do kanalizačnej šachty v bode „M“ V mieste napojenia bude osadená redukcia potrubia DN 200 na DN 110 a takouto dimenziou sa napojí trativod do šachty.



MESTO MOLDAVA NAD BODVOU

Špeciálny stavebný úrad, Hviezdoslavova 30, 045 01 Moldava nad Bodvou

Funkcie zariadení:

1. Oceľové koľajnice – mechanická zábrana pre štrkové časti
2. Zatravnovacie tvárnice – vsakovanie dažďovej vody na ploche, spevnenie cesty
3. BGU-Z 300 žľaby – zachytávanie dažďovej vody v cestnom telese
4. Trativod DN 200 – priebežné vsakovanie v pôvodnej trase priekopy pozdĺž cesty, predpoklad vsaku nad retenčnými nádržami cca 5% dažďovej vody, pod retenčnými nádržami predpoklad vsaku ďalších 15% dažďovej vody.
5. Redukcia na konci pri zaústení do kanalizačnej šachty – redukcia zostatkového prietoku zmenšením dimenzie na DN 100 v dĺžke cca 500 mm.

Do podkladov žiadosti možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade v Moldave nad Bodvou, Hviezdoslavova 30, Moldava nad Bodvou v pracovných dňoch okrem utorka a štvrtka v čase úradných hodín.

S pozdravom

JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta

Doručí sa:

1. Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou (žiadateľ, stavebník, vlastník)
2. Doc. Ing. Danica Košičanová, Tolstého 5, 040 01 Košice (projektant)

Na vedomie:

3. VVS, a.s., Závod Košice, Komenského 50, 042 48 Košice
4. OÚ Košice-okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice
5. Verejná vyhláška

Vyvesené dňa: Pečiatka, podpis:

Zvesené dňa: Pečiatka, podpis:

telefón
+421 948 926 788

IČO
00 324 451
DIČ
2020746123

e-mail
spolocnyurad@moldava.sk
web
www.moldava.sk