


**PREDLŽENIE VEREJNÉHO VODOVODU**  
**DN80 - HDPE - 275,3m**  
**DN25 - HDPE - 52,3m (PRÍPOJKY)**

**PREDLŽENIE VEREJNEJ KANALIZÁCIE**  
**DN300 - PVC - 77,6m**  
**DN250 - PVC - 247,4m**  
**DN150 - PVC - 61,4m (PRÍPOJKY)**

**LEGENDA**

- IRANICA PREDMETNÝCH PARCEL
- IRANICE PARCEL
- NAVRHOVANÉ PREDLŽENIE VEREJNEJ KANALIZÁCIE
- NAVRHOVANÉ PREDLŽENIE VEREJNÉHO VODOVODU
- PH NAVRHL. PODZEMNÝ POŽÁRNÝ HYDRANT (ODVZDUŠNENIE)
- NH NAVRHL. NADZEMNÝ POŽÁRNÝ HYDRANT
- Š1-Š12 NAVRHL. VSTUPNÉ ŠAHTY
- VŠ1-14 VODOVODNÁ PRÍPOJKA HDPE DN25, PLAST. VODOMERNÁ ŠAHTA (BEZ ZOSTAVY)
- RŠ1-14 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA PVC DN150, PLASTOVÁ KAN. ŠAHTA DN400
- ZN ZBERNÁ NÁDRŽ DAŽĎOVÝCH VÔD 4m<sup>3</sup>

Zacporoňovateľ (súbor):	NG. KOIV-K a.š.	 <b>PROJEKTOVÁ A INŽINIERSKÁ ČINNOSŤ</b> Fibichova 13, 040 01 Košice zdravotechnika@gmail.com; tel: 055 6256971
Navrhovateľ - vypracovateľ:	T. GALEROVÁ a.š.	
Kreslí:		
Kontroloval:		
Okres: KOŠICE OKOŁE	Obec: MOLDAVA NAD BODVOU	Formát: A4
Investor: Biskupa Ján		Dátum: Júl 2021
Súvaha:		Účel: PPSF
		Číslo: PC 031 02 /PV/PK/PKP
		Zakázka: PV, PK, V, PKP
Objed (súbor): PREDLŽENIE VEREJNÉHO VODOVODU A KANALIZÁCIE		Časť: PV, PK, V, PKP
Názov výkresu: SITUÁCIA	Mierka: 1:1000	Číslo výkresu: 501